

Stadtentwässerung Barsinghausen

Der Betriebsleiter

Beschlussvorlage SEW
öffentlich

Stadtentwässerungsbetrieb	Datum 19.06.2012	Vorlagen-Nr. XVII/0152 B01 / S01
---------------------------	---------------------	--

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Beratungsergebnis	Abstimmungsergebnis			geänderte Beschluss- empfehlung
			Ja	Nein	Enth.	
Fraktion						
Betriebsausschuss Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen	05.07.2012					

Kanalbaumaßnahme Am Wetterschacht

Beschlussempfehlung:

Der Stadtentwässerungsbetrieb Barsinghausen wird ermächtigt, dem wirtschaftlich günstigsten Bieter im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel den Auftrag für die Durchführung der Kanalbaumaßnahme Am Wetterschacht zu erteilen.

Beteiligung Rechnungsprüfungsamt Stellungnahme:	Betriebsleitung
--	-----------------

Haushaltsmittel:

HH-Jahr	Haushaltsposition	HH-Ansatz	Noch verfügbare Mittel	Ertrag / Aufwand	Jähr. Folgekosten
2012	17000010.500/17000010.600, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	€	158.000 €	€	€
Erläuterung:					

Beteiligungen:

	nicht erforderlich	erfolgt	zugestimmt	nicht zugestimmt
Personalrat	X			
Gleichstellungsbeauftragte	X			
	vereinbar		nicht vereinbar	
Vorlage ist mit dem Leitziel der demographischen Entwicklung (XVI/420)	X			

Sachdarstellung:

Die optische Inspektion des Kanalnetzes des Stadtentwässerungsbetriebes Barsinghausen im Bereich Barsinghausen Nord wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Die dort festgestellten Schäden wurden entsprechend klassifiziert und in Dringlichkeitsstufen eingeordnet. Für diverse Haltungen im betrachteten Gebiet hat sich gezeigt, dass eine geschlossene Sanierung z.B. mit Inliner oder mittels Roboterverfahren technisch nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Bei einem der betroffenen Bereiche handelt es sich um die Straße Am Wetterschacht. Hier ist der Schmutzwasserkanal DN 200 auf einer Länge von 130 m und der Regenwasserkanal DN 300 auf einer Länge von 75 m einschließlich der Schächte zu erneuern.

Es ist geplant, diese Maßnahme zusammen mit den Stadtwerken Barsinghausen durchzuführen, um möglichst günstige Angebote zu erhalten. Die Stadtwerke beabsichtigen, die vorhandene Trinkwasserleitung aus Grauguß gegen eine Trinkwasserleitung aus PE-HD zu ersetzen.

Die Oberflächen werden im Anschluss an die Leitungsverlegung in Rohrgrabenbreite wie vorgefunden wieder hergestellt. Eine Erneuerung der Oberflächen ist seitens der Stadt Barsinghausen in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Gleichstellungsrelevante Aspekte, die die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erforderlich machen, sind nicht gegeben.